



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)

филиал «Улан-Удэнский энергетический комплекс»

ул.Тракторная, д.11, г.Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, 670045 тел/факс:(3012)466-932 / (3012)446-132, priemnaya@uuek.tgk-14.com

АКТ № 835д « 0 »

о проведении промывки, заполнения тепловых энергоустановок

г. Улан-Удэ

« 5 » 06 2023 г.
(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что « 05 » 06 2023 г.
проведена промывка тепловых энергоустановок ул. Бабуринская, 2

(полное наименование потребителя, наименование объекта, адрес объекта)

Тепловые энергоустановки подвергнутые промывке: сверхнизкотемпературная
машина

(наименование тепловых энергоустановок)

Способ промывки	<input checked="" type="checkbox"/> гидравлический	<input type="checkbox"/> отдельно (по стоячно)
	<input type="checkbox"/> гидропневматический	<input checked="" type="checkbox"/> система целиком
	<input type="checkbox"/> гидроимпульсный	<input type="checkbox"/> _____
	<input type="checkbox"/> _____	
Используемая для промывки вода	<input checked="" type="checkbox"/> водопроводная	<input type="checkbox"/> из тепловой сети

Результаты промывки признаны: удовлетворительными неудовлетворительными

При промывке/заполнении зафиксированы следующие данные:

(ненужное зачеркнуть)

1. Время начало промывки « 5 » 06 2023г. 10 часов 10 минут.
2. Время окончания промывки « 5 » 06 2023г. 11 часов 20 минут.
3. Давление воды 15 кгс/см².
4. Диаметр дренажного трубопровода 32 мм.
5. Температура воды 15 °С (град. по шкале Цельсия).
6. Объем потребления (количество) химически-очищенной воды, определяемый согласно п.3 договора на оказание услуг по промывке/заполнению внутренних систем теплоснабжения настоящего договора _____ м³ (кубический метр).
7. Количество потребленной энергии _____ Гкал.

Расчет вести по показаниям теплосчетчика

Специалист ОпВсП

Представитель потребителя

[Подпись]

(подпись)

Федосеева В.С.

(подпись)

Медведева Л.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389038

Владелец Рогачёва Марина Павловна

Действителен с 09.04.2024 по 09.04.2025